

Гомельскі абласны
выканаўчы камітэт

ЖЫТКАВІЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

вул. Энгельса, 4, 247960, г. Жыткавічы,
Гомельская вобласць
тэл./факс (02353) 5 00 02
e-mail: isp@zhitkovichi.gov.by
р/с ВУ98АКВВ36044003119483300000
у ЦБУ №311 філіяла №317
ААТ «ААБ Беларусбанк» МФО АКВВ21317
УНП 400049730, АҚПА 04063339

Гомельский областной
исполнительный комитет

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ул. Энгельса, 4, 247960, г. Житковичи,
Гомельская область
тел./факс (02353) 5 00 02
e-mail: isp@zhitkovichi.gov.by
р/с ВУ98АКВВ36044003119483300000
в ЦБУ №311 филиала №317
ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО АКВВ21317
УНП 400049730, ОКПО 04063339

1908.2021 № 01-14/ 1948

Руководителю организации
(по списку)

Направляем для руководства в работе и исполнения информационное письмо Житковичского межрайонного отдела Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о происшедшем несчастном случае со смертельным исходом.

05.08.2021 около 14 часов 00 минут на МТФ «Милоград» КСУП «Демеховское» вышел из строя электродвигатель вакуумного насоса. Для устранения неполадок прибыли электромонтеры хозяйства Бондарь В.Н. и Байгушев И.И., и приступили к ремонту.

Для этого один из электромонтеров отсоединил электропровод от вышедшего из строя электродвигателя и повесил его на металлическую проволоку около рубильника, включающего вакуумный насос. Предположительно, электромонтеры при начале произведения ремонта не обесточили вакуумные насосы, т.е. не выключили общий трансформатор, который находится в вакуумном помещении, тем самым Бондарь В.Н., предположительно, приблизившись в оголённому электрическому проводу, находящемуся под напряжением 380 В, прикоснулся телом к проводу и тем самым получил электрический разряд, потеряв сознание, упал на бетонную поверхность пола.

Работниками КСУП «Демеховское» была оказана доврачебная помощь, а прибывшие работники скорой медицинской помощи констатировали смерть Бондаря В.Н.

С учетом изложенного, в целях недопущения подобных несчастных случаев на производстве Вам необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

осуществлять постоянный контроль за работой электрооборудования;

не допускать работы со снятым ограждением насосной установки;

к обслуживанию электрооборудования допускать работников не моложе 18 лет, обученные, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда, имеющих соответствующую группу по электробезопасности и пожарной безопасности;

при ремонте и обслуживании электрооборудования отключать электроэнергию, вывешивать на пускателе табличку «Не включать! Работают люди», и принятия мер, предотвращающих случайный пуск;

все виды ремонта и технического обслуживания электрооборудования проводить электротехническим персоналом организации после отключения напряжения;

эксплуатировать электрооборудование в техническом исправно состоянии.

Заместитель
председателя райисполкома



Л.М.Волотовский